



**TEKNISK ÅRSRAPPORT
2019
TEJN VANDVÆRK**

Ark3

Energiforbrug

Energiforbrug				
	2017	2018	2019	2020
Udpumpet i alt fra v.værk			79419	
Strøm forb. totalt. (KWH)			80516	
Energiforbrug (m ³ /Kwh)			0,986375379	
Termogtafering	1		1	

LEDNINGSNET

LEDNINGSNET				
	2017	2018	2019	2020
Antal forbrugere/målere	834	835	836	
Antal udskiftede vandmålere	0	22	0	
Ledningsnet længde (meter)			59400	
Udbygning af ledningsnet (meter) / Nye tilslutninger (antal) *	0	0	0	
Renovering af ledningsnet (meter) *	474	760	467	
Ledningsbrud *	17	11	3	

* se detaljeret liste Årsrapport

NØDFORSYNING

NØDFORSYNING				
	2017	2018	2019	2020
Brogård V.V. Import	0	0	77	
Eksport	390	86	58	
Rø V.V. Import	0	0	0	
Eksport	0	0	0	

VANDVÆRK

Projekterede arbejder- Vandværk m.m i 2020	- Udskiftning af målerparti 2 i alt 150 målere 127.500kr.
	- Udskiftning af hovedledning og stikl. Ndr. Strandvej fra rundkørsel til Lærkebakken ca. 400m 680 – 700.000kr

ÅRSRAPPORT

Gennemgang af årets arbejder i 2019

Hovedledning ved Tejn Brugs, Havnen udskiftet. 88 meter hovedledning skiftet samt stik til havnen 4 og havnevej 1, Tejn Brugs

Boring DGU 244.251 lokal nr. 5, ved brøddegård er fjernet af Awell brøndborer

3 Boringer i Muradam er blevet filmet af Awell. Forerør er kontrolleret fra flange og ned til filteret i forerøret. DGU244.503 er filteret tæt og bør renses. DGU 244.544 er filteret næsten tæt og bør renses. DGU 244.350 er forerøret tæret helt op og skal erstattes af et nyt. (244.503 PVC, 244.544 PVC, 244.350 jern)
Rapport ligger i Boringsmappe i arkiv

Vandbrud i Møllegade/Havnebakken 5 – Stophane defekt.

Udskiftning af stophaner på Gyvelvej 3 og Storedalen 6C

Montere stikventil + stikledning til Ndr. strandvej 133 – Blev forsynet tidligere fra Ndr. strandvej 131. Der er betalt tilslutning til vandværk.

Dykker inspektion af den bagerste tank. Tank er fra 1986 og er rigtig fin.

Tordennejr ødelægger modem i Muradam 8 – Cowes reparerer

Termografering af alle vandværkets eltavler – BH. Elektromotor.

Vandbrud på Pærebakken 16 – PEL ledning flækket. Stophane udskiftet ved samme lejlighed.

Brinkevej 2A – Ny forbruger. Der er betalt tilslutning.

Lundegårdsvej 8,10 & 12 har fået udskiftet stophaner og nye stikledninger + 3m hovedledning
Klinteløkken 9 stikledning og stikventil er udskiftet i samme ombæring.

Projekt møllegade start 1. okt – 1 dec. Her er blevet udskiftet ca 220 meter hovedledning til Ø90mm PE og 14 stik ventiler.

PLÉ stod for grave entreprisen og MUNK for pipeburstning

Trykforøger Bjerregård er oversvømmet og kortsluttet – Cowex tilkaldt og får midlertidigt nøddrift etableret. Brønd utæt i rørgennemføring. Opgravning så brønden kan PE svejdes. Er tæt nu. Skade er meldt til Tryg forsikring – Elskade er med i All risk forsikring.

Vandlæk på fælles stikledning til Sdr. strandvej 54 & 56 – Der er nu en stikledning til hver ejendom fra stikventil og op til målerbrønd.

Vestkajen 5 og isværk – Forsyning er lavet om. Der er nu en stikventil og Målerbrønd til Vestkajen 5 og Vestkajen 7

NYE FORBRUGERE

Ark1

Nye forbrugere:

Vi har fået 1 ny forbruger og en er udstykket.
Brinkevej 2A – Ny forbruger. - Tilgang
Ndr. strandvej 133 – Udstykket. - Tilgang

LEDNINGSBRUD

Ledningsbrud og læk før forbruger vandmåler

Havnebakken 5 – tæret stikledning og defekt stophane.
Pærebakken 16 – flækket PEL ledning.
Sdr. Strandvej 54&56 – tæret jernrør.

HOVEDANLÆG

Udskiftede hovedventiler og hovedledninger

Ny hovedledning i Møllegade	230meter
Ny hovedledning Havnen	80 meter
Ny hovedledning Lundegårdsvej	3 meter

Der er udskiftet 2 hovedventiler: en på Møllegade/Havnebakken og en på Møllegade/ Karnasbakke.

FORBRUGER VENTILER

Udskiftede stikledningsventiler

Gyvelvej 3	Rep.	Møllegade 10	Tilgang
Havnen 4	Tilgang	Møllegade 12	Tilgang
Havnebakken 5	Tilgang	Møllegade 13	Tilgang
Havnevej 1	Tilgang	Møllegade 15	Tilgang
Klinteløkken 9	Tilgang	Møllegade 16	Tilgang
Lundegårdsvej 8	Tilgang	Møllegade 17	Tilgang
Lundegårdsvej 10	Tilgang	Pærebakken 16	Rep.
Lundegårdsvej 12	Tilgang	Sdr. strandvej 12	Tilgang
Møllegade 2	Tilgang	Vestkajen 5	Rep.
Møllegade 4	Tilgang	Vestkajen 7	Rep.
Møllegade 6	Tilgang		
Møllegade 7	Tilgang		
Møllegade 8	Tilgang		
Møllegade 9	Tilgang		

Udskiftet i alt 24 stk.